

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*

23.08.2023 КНМ № 43230061000207374204



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 Телефон: 54-68-33 Факс: 54-69-62 (код 8332)

E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Мурашинского района  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. С.Халтурина, 90, г. Мураши, Кировская область, 613711, Телефон: 2-11-20 (код 83348),

ond18@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вручается: Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад № 1  
города Мураши Кировской области (МДОКУ Д/с № 1 г. Мураши, ИНН 4318002328)  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В целях профилактики пожаров в форме профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности и в соответствии со статьями 45, 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ, «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

в период времени с 11 час. 00 мин. «31» августа 2023 г. по 11 час. 55 мин. «31» августа 2023 г.  
главным государственным инспектором Мурашинского района по пожарному надзору майором  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
внутренней службы Фоминых Владимиром Валерьевичем

органа государственного пожарного надзора)

в отношении Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детский сад № 1  
города Мураши Кировской области (МДОКУ Д/с № 1 г. Мураши, ИНН 4318002328) по адресу:  
613710, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Пионерская, 26

проведен обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы:  
с целью соблюдения плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального  
государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

Заведующий МДОКУ Д/с № 1 г. Мураши Урванцева Любовь Лаврентьевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает плановую замену технических средств системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией с истекшим сроком службы (эксплуатации) на аналогичные либо на иные в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59639-2021 (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре введена в эксплуатацию в 2007 году, что подтверждается актом приемки технических средств АПС и СОУЭ в эксплуатацию) | п. 54 «Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (далее ППР в РФ);<br>п.п. 6.6, 7, Приложение Б ГОСТ Р 59638-2021;<br>п.п. 6.7, 7, Приложение Б ГОСТ Р 59639-2021 | 26.08.2024                                                              |                      |
| 2.    | Помещение пищеблока не отделено от общего коридора (путей эвакуации) здания, иного класса функциональной пожарной опасности противопожарной преградой с требуемым пределом огнестойкости, а именно раздаточное окно пищеблока выполнено из горючих материалов (дерева)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                                    | 26.08.2024                                                              |                      |
| 3.    | План эвакуации людей при пожаре не соответствует реальной планировке второго этажа здания :- не указаны 2 наружные открытые лестницы юго-западной части здания, предназначенные для эвакуации людей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | п. 5 ППР в РФ,<br>п. 9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018                                                                                                                                                                                | 26.08.2024                                                              |                      |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МДОКУ Д/с № 1 г. Мураши Урванцева Л.Л.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Главный государственный инспектор

Мурашинского района по пожарному надзору Фоминых В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

« 31 » августа 20 23 г.



(подпись)

(подпись)